

Gl. Himmelev Vandværk I/S
Langagervej 15B
4000 Roskilde
Att.: himmelevvand@gmail.com

Rapportnr.: AR-14-CA-00151446-01
Batchnr.: EUDKVE-00151446
Kundenr.: CA0003674
Modt. dato: 28.01.2014

Analyserapport

Prøvested: Gl. Himmelev Vandværk Ledningsnet - V02001400 / 4265001499
Udtagningsadresse: Fynsvej 59, 4000 Roskilde
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvedtagning: 28.01.2014 kl. 12:10
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S PC1
Analyseperiode: 28.01.2014 - 01.02.2014

Prøvemærke: Hane i rengøringsrum

Lab prøvenr.:	80076807	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.		IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200		ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	0.016	mg/l		0.2		SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	6.7	°C				DS 2250	
pH	7.7	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	66	mS/m				DS/EN 27888	
Itindhold	9.7	mg/l	5			DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi af rapporten er sendt til:

Eurofins Miljø A/S (EUDKVE), Ejvind Andersen, Eurofins Miljø A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen
 Roskilde kommune, Kopimodtager drikkevand, Postboks 100, 4000 Roskilde

01.02.2014

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.