

Gl. Himmelev Vandværk I/S
Terrasserne 115
4000 Roskilde
Att.: Fællesmail

Rapportnr.: AR-25-CG-25108849-01
Batchnr.: EUDKVE-25108849
Kundenr.: CA0003674
Modt. dato: 04.12.2025
Valideringskode: F09F07196A

Analyserapport

Prøvested: Gl. Himmelev Vandværk - DGU 206.831 - V02001400 / 4265001402
DGU-nr: 206.831
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Driftskontrol
Prøvedtagning: 04.12.2025 kl. 12:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WWM8
Analyseperiode: 04.12.2025 - 05.12.2025

Prøvemærke: hane dgu 206,831

Lab prøvenr:	835-2024- 81439755	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	81564758				*		A
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml			1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml			1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Kopi til:

Gl. Himmelev Vandværk I/S, Jens Schønher, Terrasserne 115, 4000 Roskilde
Roskilde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Postboks 100, 4000 Roskilde

05.12.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end *) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse